



- CABLE HTA AERIEN EXISTANT A CONSERVER
- - - CABLE HTA AERIEN A DEPOSER
- CABLE HTA SOUTERRAIN EXISTANT A CONSERVER
- - - CABLE HTA SOUTERRAIN A ABANDONNER
- - - CABLE HTA SOUTERRAIN 240 A POSER
- - - CABLE HTA SOUTERRAIN 150 A POSER
- CABLE BT AERIEN EXISTANT A CONSERVER
- - - CABLE BT SOUTERRAIN EXISTANT A CONSERVER
- - - CABLE BT SOUTERRAIN A POSER

Dossier de surélévation

Remplacement des cellules HTA 31P avec OMT sur les 3 directions (avec le mode ADA par l'anneau)

Poste "Le Village" 38334P0001 Existant

Poste "Le Saubon" 38334P0110 PSBB à poser Transfo 100kVA avec ILD (inter cote aérien)

Protection par fusible 200A

Protection par fusible 200A

COMMUNE DE REVEL

Remplacement des cellules HTA 31P avec OMT sur les 3 directions (avec le mode ADA sur l'anneau) Tg HTA à supprimer

Poste "Les Faures" 38334P0113 Existant